



Via Rognago 6
6855 Stabio

Telefono +41 (0)91 647 20 73
Fax +41 (0)91 647 23 27
Web www.amstabio.ch
Email ams@stabio.ch

Aziende Municipalizzate Stabio
Sezione acqua
Via Rognago 6
6855 Stabio

METODI DI LAVORO

nell'esercizio impianti acqua potabile

Anomalie INTERNE della falda

Protocollo per emergenza allarme UV con blocco automatico delle pompe.
Allarme in sala comando ams (SS P.to Franco)

- ♦ Verificare il perché del blocco pompe automatico al pozzo di captazione.
- ♦ Chiamare capo dipartimento acqua/gas e successivamente informare la direzione.
- ♦ Valutare prima origine del guasto.

A seconda delle necessità rilevate:

1.	effettuare prelievo acqua e rimessa immediata al Laboratorio cantonale con procedura d'urgenza. Fuori orari di ufficio per il tramite della Polizia cantonale	091 814 61 11 0848 25 55 55
2.	avviso al geologo	079 207 24 46 (Oppizzi)
3.	avviso al capo dicastero / sindaco	079 478 47 82 (Castelletti)
4.	avviso alla popolazione mediante media RSI (v. protocollo) **	www.rsi.ch / comunicati stampa
5.	avviso alla popolazione come da protocollo	
6.	comunicazione a SPAAS Bellinzona per posta elettronica	dt-spaas@ti.ch

In caso di assenza del servizio amministrativo, il capo dipartimento acqua/gas emana il seguente comunicato.

** Si segnalano possibili perturbazioni di erogazione acqua potabile sulla rete di distribuzione del Comune di Stabio a seguito di anomalie al pozzo di captazione.

La sezione acqua potabile domanda di non chiamare il servizio di picchetto in quanto si sta già operando per ristabilire la situazione. La popolazione sarà informata nuovamente per il tramite del servizio radio.